



Informace

Zateplování budov

Při zateplování fasád objektů dochází často k znepřístupnění energetického zařízení, což znemožňuje jeho následné provozování a případné opravy, mnohdy jsou s ohledem na časté použití hořlavých materiálů porušeny bezpečnostní předpisy. Žádáme všechny vlastníky objektů, kteří plánují zateplování, aby nás v předstihu min. 6 měsíců kontaktovali, nejlépe prostřednictvím e-mailu s fotografií objektu na adrese pavel.burda@egd.cz. Pracovník EG.D, a.s. na místě stanoví potřebné úpravy energetického zařízení (výměna a předsazení pojistkové skříně, výměna svodového kabelu ze vzdušného vedení, apod.), které zajistíme prostřednictvím smluvního dodavatele na vlastní náklady.

Tímto postupem předejdeme poškození nových fasád při kontrolní činnosti a opravách energetického zařízení.