

Porovnání výsledk vzork pitné vody s limity

(dle vyhlášky MZd. .252/2004 Sb. v platném zn ní)

íslo vzorku	Dat. odb ru	Popis
8792	16.3.2022	Mirovice, p. 18, M Ú

Stanovení	Jednotka	Limit	8792
Barva	mg/l Pt	20	<5
Zákal	ZF(n)	5	<0,15
Pach		p ijatelný	p ijatelný
Konduktivita (25°C)	mS/m	125	23,9
pH		6,5 - 9,5	8,3
CHSK-Mn	mg/l	3,0	1,3
Amonné ionty	mg/l	0,50	<0,05
Dusitany	mg/l	0,50	<0,010
Dusi nany	mg/l	50	5,9
Chu		p ijatelná	p ijatelná
Chlor volný	mg/l	0,3	0,20
Teplota	°C	8 - 12	7,5
Mangan	mg/l	0,050	<0,02
Železo	mg/l	0,20	0,076
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0
Po ty kolonií p i 36°C	KTJ/1ml	40	0
Po ty kolonií p i 22°C	KTJ/1ml	200	0
Abioseston	%	5	<1
Živé organismy	jedinci/ml	0	0
Po et organism	jedinci/ml	50	0